



NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in cantiere
2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06), dovranno essere realizzati:
  - la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione delle controfodere e delle contropareti;
  - la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM (o prodotto equivalente)
3. L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove interferente

LEGENDA

- AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
- ESISTENTE
- OPERE IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE
- OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE / NUOVA FORNITURA
- OPERE OGGETTO DI RICOLLOCAZIONE
- CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI EDILI DA ESEGUIRE



DIPARTIMENTO TECNICO  
Struttura Complessa  
Progettazione Lavori e Grandi Opere

Comune di Sanremo (IM)

PROGETTO  
P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi  
cod. reg. 2/ 1/ H/ 16

Il Direttore S.O. Sanremo  
Dottor Giovanni Bruno

Data: 05/03/2018	Revisione	Data:
Scala: 1:100	Revisione	Data:
RIF. ELABORATO	Revisione	Data:
6.C	OGGETTO:	
	Piano terzo	
	Confronto	

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Valeria Rampone

DIPARTIMENTO TECNICO  
Direttore  
Ing. Riccardo Rebagliati

PROGETTO ARCHITETTONICO:	ing. Francesca Seva arch. Renzo Bounous
PROGETTO IMPIANTISTICO:	ing. Francesca Seva arch. Renzo Bounous