NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in cantiere

2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06), dovranno essere realizzati:
   - la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione delle controfodere e delle contropareti;
   - la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM (o prodotto equivalente)

3. L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove interferente

LEGENDA

- AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
- AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE A CARICO DELL'A.S.L. 1 IMPERIESE: NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
- H INTR. — ALTEZZA UTILE MISURATA DAL CALPESTIO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO SUPERIORE
- H.imp. — ALTEZZA UTILE SOTTOSTANTE GLI IMPIANTI ESISTENTI CORRENTI A SOFFITTO (MISURATA DA CALPESTIO A FILO INFERIORE STAFFA O FILO INFERIORE TUBAZIONE)
- MURI ESISTENTI
- M.nn — IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA PARETI DI NUOVA REALIZZAZIONE. Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari degli interventi sulle murature)
- D.n — IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA ESEGUIRE SULLE MURATURE ESISTENTI PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE PORTE. Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari degli interventi sulle murature)
- PARETE EI — FORNITURA E POSA DI NUOVA PARETE IN CARTONGESSO EI 90 - 120. Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari degli interventi sulle murature)
- FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA IN LASTRE DI CARTONGESSO EI 120. Per terminali impianti vedi Note. Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari degli interventi sulle murature)
- CONTRO PARETE EI — FORNITURA E POSA DI NUOVA CONTROPARETE AUTOPORTANTE EI 120 IN CARTONGESSO. Per terminali impianti vedi Note. Vedi Elab. 11.A e 11.B (Abaco delle pareti e particolari degli interventi sulle murature)
- N° — NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI SERRAMENTI DI NUOVA FORNITURA E POSA (riferimento utilizzato nel computo metrico estimativo)
- P .nn — IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI DI NUOVA FORNITURA E POSA. Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)
- P .nn FM — IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA SERRAMENTI REI DI NUOVA FORNITURA E POSA AVENTI DIMENSIONI FUORI MISURA (FM) Vedi TAV 12A (Abaco dei serramenti - porte REI)
- S .nn — IDENTIFICAZIONE INTERVENTI SU SERRAMENTI STORICI E ALTRI SERRAMENTI DI NUOVA FORNITURA E POSA. Vedi TAV 12B (Abaco dei serramenti - serramenti storici) Vedi TAV 14 (Particolare interventi Avancorpo Borea)
- SERRAMENTI REI 90 - REI 120 DI NUOVA FORNITURA E POSA. Vedi TAV 12A e 12B (Abaco dei serramenti)
- FORNITURA, POSA E REALIZZAZIONE DI NUOVO CONDOTTO DI VENTILAZIONE EI 120. Ved. TAV 09 (Nuovo condotto di ventilazione) CON CONTROFODERA DI RIVESTIMENTO
- CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE AD ELEMENTI MODULARI
- CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A ELEMENTI MODULARI OGGETTO DI MODIFICA ED ADATTAMENTO IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI EDILI DA ESEGUIRE
- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO EI 120 ISPEZIONABILE A ELEMENTI MODULARI, A COMPARTIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI PRESENTI A SOFFITTO. Vedi TAV 10 (Abaco dei controsoffitti)
- IDRANTI ESISTENTI
- IDRANTI DA RICOLLOCARE. fare riferimento alle tavole grafiche di confronto
- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI IDRANTI. Vedi Tavv. 15 (Modifica idranti impianto antincendio)
- FORNITURA ED APPLICAZIONE DI PELLICOLA DI SICUREZZA ANTISFONDAMENTO SU PARTI VETRATE

RICOLLOCAZIONE DI IDRANTE ESISTENTE CON ADATTAMENTO TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO

PREVIA RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTO ESISTENTE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO REI 120 (Vedi TAV 10 controsoffitti)

REALIZZAZIONE DI CONDOTTO DI VENTILAZIONE Particolare TAV 09

NUOVE PARETI EI 120 di compartimentazione nuovi depositi

FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA REI 120 IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA REI 120; TAMPONAMENTO DEL VUOTO SOPRASTANTE IL NUOVO ARCHITRAVE CON FORNITURA E POSA DI PARETE IN CARTONGESSO EI 120

FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA REI 120 IN CARTONGESSO

PREVIA APERTURA DI N°2 VARCHI SU MURATURA ESISTENTE, FORNITURA E POSA DI NUOVE PORTE REI 120 PER ACCESSO DEPOSITI

FORNITURA E POSA DI ORIZZONTAMENTO EI 120 PER ROMPITRATTA DELLA CONTROPARETE AUTOPORTANTE

RIMOZIONE E MODIFICA DEL PARAPETTO ESISTENTE, PER ESEGUIRE L'INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO ASCENSORE, CON SUCCESSIVO RIMONTAGGIO E ADATTAMENTO ALLA NUOVA SEDE

FORNITURA E POSA DI NUOVA FODERA IN LASTRE DI CARTONGESSO EI 120 PER COMPARTIMENTAZIONE VANO ASCENSORE ESISTENTE

FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA REI 120 in sostituzione di porta esistente (vedi abaco dei serramenti)

FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA REI 120 IN CARTONGESSO

FORNITURA E POSA DI CONTROFODERA REI 120 IN CARTONGESSO

MODIFICA E ADATTAMENTO DI CONTRO-SOFFITTO ESISTENTE PER REALIZZAZIONE NUOVA PARETE

FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA REI 120 CON CONSERVAZIONE DEL SERRAMENTO LIGNEO ESISTENTE - REALIZZAZIONE DI FILTRO EI 120 (vedi Abaco dei serramenti)

FORNITURA ED APPLICAZIONE DI PELLICOLE ANTISFONDAMENTO SULLE PARTI VETRATE DEI SERRAMENTI STORICI ESISTENTI

PREVIA RIMOZIONE DELLA PORTA, CHIUSURA DEL PASSAGGIO CON NUOVA PARETE REI 120 IN CARTONGESSO

MODIFICA E ADATTAMENTO DI CONTRO-SOFFITTO ESISTENTE PER REALIZZAZIONE NUOVA PARETE

NUOVE PARETI EI 120 E FORNITURA E POSA DI NUOVE PORTE REI 120 in sostituzione delle porte storiche esistenti di cui dovrà essere mantenuto il telaio (vedi Abaco dei serramenti)

REGIONE LIGURIA — Asl1 Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO TECNICO
Struttura Complessa
Progettazione Lavori e Grandi Opere

Comune di Sanremo (IM)

PROGETTO
P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi
cod reg. 2/ 1/ H/ 16

Il Direttore S.O. Sanremo
Dottor Giovanni Bruno

VISTO

Data:	05/03/2018	Revisione	Data:
Scala:	1:100	Revisione	Data:
RIF. ELABORATO		Revisione	Data:

RIF. ELABORATO: 4.B

OGGETTO: Piano Primo Progetto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Valeria Rampone

DIPARTIMENTO TECNICO
Direttore
Ing. Riccardo Rebagliati

PROGETTO ARCHITETTONICO:	ing Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous
PROGETTO IMPIANTISTICO:	ing Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous